

RE: ANALISI DELLE CRITICITA' _ IC DON MILANI LANI DE MATERA _ SEDE DE MATERA, VIA
ALDO MORO _ sopralluoghi del 27 luglio e 5 settembre 2022

La scrivente, ILDE MARIA NOTARIANNE, in qualità di RSPP per l'a.s. in corso, in riferimento a quanto riportato in esame, in ragione della disponibilità degli spazi, si rilevano le seguenti criticità da considerarsi come bisognose di INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DI FRUIZIONE DEGLI AMBIENTI.

1. INFILTRAZIONI _ sono presenti copiose infiltrazioni riguardanti gli ambienti 11/12 del piano di emergenza provvisorio allegato (di seguito definito PEE). Si rende pertanto necessario un intervento di verifica e controllo del lastrico sovrastante oltre alla pianificazione di un sistema di procedure tese alla verifica del corretto convoglio ed allontanamento delle acque meteoriche (controlli a pluviali, gronde, discendenti e sistema di copertura in genere);

2. RIMOZIONE DELLE GRATE alle aule del padiglione QUINTO, da destinare, per l'anno scolastico incipiente, esclusivamente alla didattica. Necessità di rivedere e riordinare il verde al fine di evitare ombreggiamento eccessivo alle aule investigate.

3. NECESSITA' DI INSERIMENTO DI MANIGLIONE ANTIPANICO (tra l'aula 41 e la 42_ padiglione QUINTO) così da garantire la perfetta funzionalità di due uscite contrapposte.

4. RIORDINO E REGOLAMENTAZIONE DEL VERDE con conseguente precisazione DEL PUNTO DI RACCOLTA o dei punti di raccolta, in sintonia con quanto chiesto in seno ai documenti sicurezza (PEE E DVR a.s. 2021/2022) ed in riferimento all'ALLEGATO 2.2.A_ MONOGRAFIE AREEE DI EMERGENZA_ ATTESA POPOLAZIONE_ PIANO LOCALE DI EMERGENZA COMUNALE DEL COMUNE DI COSENZA.

5. SOSTITUZIONE INFISSI E TERMINALI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO poiché fortemente obsoleti e non rispondenti ai dettami normativi in termini di sicurezza.

Si precisa che la stragrande maggioranza delle criticità è stata messa in luce in occasione della redazione dei documenti sicurezza (PEE E DVR) per ciascuna sede, ai sensi del T.U. SICUREZZA 81/2008.

E' inoltre doveroso ribadire l'abbattimento di interventi negli anni precedenti, da parte dell'ente proprietario, per via della diminutio di fruizione degli spazi per la sede in esame da correlare all'uso degli ambienti destinati di "CITTA' DEI RAGAZZI".

Si allega PEE con definizione degli ambienti individuati per l'ordinario svolgimento delle lezioni di didattica frontale.

MANGONE Lì

IN FEDE
RSPP ING. ILDE MARIA NOTARIANNE

Timbro Firma



The image shows a circular official stamp of the Istituto Comprensivo Statale IC CS V "D. Milani - de Matera" - Cosenza. The stamp contains the name of the RSPP, ILDE MARIA NOTARIANNE, and the date 06/09/2022. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.